

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91  
e-mail: [psse.zywiec@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zywiec@sanepid.gov.pl)

Fax: 33 866-67-73

<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Eco Team Service sp. z o.o.  
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75

26-09-2023

I. dz. .... zol. ....

Podpis

Znak sprawy

Znak sprawy: NS-HK.903.2.435.2023

Żywiec, dnia 21 września 2023r.

## ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 338), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 537) oraz § 21 ust.1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu w dniu: 13.09.2023r., 18.09.2023r. i 21.09.2023r. częściowych sprawozdań z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego **Pietrzykowice II**; Punkt pobrania: **Budynek mieszkalny w Pietrzykowicach, ul. Jana Pawła II 227, w ramach kontroli wewnętrznej:**

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
12.09.2023 r.	WL/2135/2023 WL/2151/2023 WL/2200/2023	wyznaczony punkt czerpalny -kranik za wodomierzem

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, tj.: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO  
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ  
I ŚRODOWISKA

inż. Iwona Uja  
MŁODSZY ASYSTENT

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Żywcu  
KIEROWNIK SEKCJI  
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

mgr inż. Urszula Szymońska

Otrzymują:

1. Eco Team Service Sp. z o.o. w Łodygowicach  
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75
2. Wójt Gminy Łodygowice  
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75
3. NS-HK aa