

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU**

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91
e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl

Fax: 33 866-67-73
<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Eco Team Service sp. z o.o.
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75

l. dz. Zgf.

Podpis

Znak sprawy

26-09-2023

Znak sprawy: NS-HK.903.2.437.2023

Żywiec, dnia 21 września 2023r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 338), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 537) oraz § 21 ust. 1 pkt. 3 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego Łodygowice; Punkt pobrania: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pietrzykowicach, ul. Kościuszki 120, w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
11.09.2023 r.	OL/LW-363/2023	wyznaczony punkt czerpalny - kran w kuchni

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ
I ŚRODOWISKA

inż. Iwona Uja
MŁODSZY ASYSTENT

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
KIEROWNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

mgr inż. Urszula Szymońska

Otrzymują:

1. Eco Team Service Sp. z o. o.
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75
2. Wójt Gminy Łodygowice
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75
3. NS-HK aa